

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi
Sähköteho	9302 MWh
Kaukolämpöteho	35237 MWh
Vastaanotettu polttoaine	
-bio ja turve	18115 t
-REF1	382 t
- maakaasu	106610 Nm ³

PÄÄSTÖT	Kuukausi
raja-arvojen ylitykset	1 kpl

24.3 vuorokautinen pölymäärän ylitys, näytteenottolinjan lämmityshäiriö.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi