

TUOTANTO	Kuukausi
Sähköteho	3248 MWh
Kaukolämpöteho	9087 MWh
Vastaanotettu polttoaine	
-bio ja turve	7910 tn
-REF1	94 tn
- maakaasu	82860 Nm ³

PÄÄSTÖT	Kuukausi
raja-arvojen ylitykset	0 kpl

4.-5.9. tapahtuneet HF-ylitykset eivät ole todellisia. Ylitykset johtuvat nollapistekalibroinnin aikana paineilmaverkosta tulleesta epäpuhtaudesta, mikä on aiheutunut paineilmakuivaimen huoltotoimenpiteistä. Kattila on ollut normaaliajolla, eikä tuona aikana muissa päästöissä, kuten HCL:ssä, ole ollut ylityksiä.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöinsinööri Jarmo Ritola

puh. 044-7099575, jarmo.ritola@kotkanenergia.fi