

TUOTANTO	Kuukausi
Tuotettu energia	18 826 MWh
Käyntiaste	79%
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	8005 t
• teollisuusjätettä	484 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,1 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	2 kpl (18.9)

Alkukuusta laitos ajettiin alas savukaasunpuhdistuslaitteiston sulkusyötinvian vuoksi.

Hyötyvoimalaitoksella vaihdettiin kesän revisiossa turbiinin automaatio uuteen. Uuden automaation testeissä testattiin turbiinin saarikäyttöä epäonnistuneesti, josta seurasi laitoksen blackout. Sähköttömyyden johdosta kattilaan ei pystytty syöttämään polttoilmaa ja täten CO-päästöt menivät yli raja-arvojen. 2 kpl 30 min ylitykset.