

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	16436 MWh
Käyntiaste	79,2 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	6653 t
• teollisuusjätettä	776 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,2 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0 kpl

Alkukuusta Hyötyvoimala valmistautui syysseisokkiin ja seisokkityöt alkoivat 26.9. Laitos jouduttiin ajamaan alas 40 tuntia suunniteltua aiemmin laiterikkojen vuoksi. Seisokin ajan jätteenvastaanotto oli seis. Syysseisokin on suunniteltu kestävän kaksi viikkoa ja ylösajon olevan lokakuun ensimmäisellä viikolla.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi