

| TUOTANTO | Kuukausi |
|-------------------------|--------------|
| Tuotettu energia | 21 066,8 MWh |
| Käyntiaste | 97,98 % |
| Vastaanotettu jäte | |
| • yhdyskuntajätettä | 8650,04 t |
| • teollisuusjätettä | 986,9 t |
| Jätteenlämpöarvo kk ka. | 9,2 MJ/kg |

| PÄÄSTÖT | Kuukausi |
|------------------------------------------|----------|
| Päästöjen ylitykset (30 min laskenta) | 0 kpl |

Vuosi 2014 alkoi Hyötyvoimalaitoksella ilman suurempia ongelmia. Kattilan likaantumisesta johtuen ajoimme kattilan hetkeksi alas pikaista puhdistusta varten 14.1.

Kevään seisokin suunnittelu on aloitettu ja näillä näkymin Hyötyvoimalaitos seisoo viikolla 19 muutaman päivän.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi