

TUOTANTO	Kuukausi
Tuotettu energia	20 936 MWh
Käyntiaste	100,00 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	8280 t
• teollisuusjätettä	642 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,8 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0 kpl

Tammikuussa kattilalla ei ollut tuotantoon vaikuttavia häiriöitä.

Höyryturbiini kävi alhaalla IO-kortin vikaantumisen takia.

Hyötyvoimalaitosta ajetaan täydellä teholla lämmityskauden loppuun eli huhti-toukokuun vaihteeseen ja tämän jälkeen pidämme mahdollisesti lyhyen tarkastus-/puhdistusisokin.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi