

TUOTANTO	Kuukausi
Sähkäteho	17660 MWh
Kaukolämpöteho	53824 MWh
Vastaanotettu polttoaine	
-bio ja turve	18374 tn
-REF1	228 tn
- maakaasu	3149880 Nm ³

PÄÄSTÖT	Kuukausi
raja-arvojen ylitykset	0 kpl

Tammikuun kylmästä ajanjaksosta johtuen kaasukombilaitosta on ajettu 12 päivää.

Biokattilan päästömittaus oli pois käytöstä 6.-7.1.2016 viiden tunnin ajan mittauskennon matalan lämpötilan vuoksi.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöinsinööri Jarmo Ritola

puh. 044-7099575, jarmo.ritola@kotkanenergia.fi