

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	22 885 MWh
Käyntiaste	99,8%
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	7717 t
• teollisuusjätettä	633 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	11 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	1 kpl

Tammikuun pakkasilla laitos toimi erittäin hyvin. Uuden turbiiniautomaation kanssa oli pieniä käytettävyyssongelmia.

26.1.2016 pölypäästö ylitti raja-arvon (1 kpl, 30 min). Hyötyvoimalaitoksen savukaasupuhdistuslaitteiston letkusuodatinkammioissa havaittiin korroosion aiheuttamia pieniä reikiä, jonka johdosta pölyä pääsi suodatinletkun ohi. Vika korjattiin 26.1.2016.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi