

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	22 283 MWh
Käyntiaste	100,0 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	9362,38 t
• teollisuusjätettä	493 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,3 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	1 kpl

Tammikuussa laitoksen käytettävyys 100%.

Tammikuussa yksi 30 minuutin päästöylitys. Savukaasupuhdistuslaitoksen kammiossa oli reikä, joka korjattiin 10.1.2017.

Laitoksen on tarkoitus ajaa lämmityskausi täydellä teholla, seuraava suunniteltu huoltoseisokki pidetään huhtikuussa.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petrii Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi

