

TUOTANTO	Kuukausi
Tuotettu energia	20 537 MWh
Käyntiaste	99,5%
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	7698 t
• teollisuusjätettä	715 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	10 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0 kpl

Hyötyvoimalan arinan 3. liukulaattaelementti alkoi jumittaa loppukuusta.
Toukokuu oli muuten laitoksen ajettavuuden ja päästöjen suhteen hyvä.

Toukokuussa Hyötyvoimalalla aloitettiin kesäkuun seisokkiin liittyviä valmistelevia töitä.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi