

TUOTANTO	Kuukausi
Sähköteho	3322 MWh
Kaukolämpöteho	10513 MWh
Vastaanotettu polttoaine	
-bio ja turve	7179 t
-REF1	208 t
- maakaasu	325040 Nm ³

PÄÄSTÖT	Kuukausi
raja-arvojen ylitykset	1 kpl

Hovinsaarella oli huoltoseisokki 23.-26.5. Ylösajossa 1 kpl vuorokautinen CO-ylitys.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos
Käyttöinsinööri Jarmo Ritola
puh. 044-7099575, jarmo.ritola@kotkanenergia.fi