

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	21 686 MWh
Käyntiaste	100,0 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	9082,24 t
• teollisuusjätettä	653,6 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	10,82 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0 kpl

Hyötyvoimalaitos toimi toukokuun ilman ongelmia.

Seuraava huoltoseisokki on lokakuussa, viikoilla 40- 41

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi