

TUOTANTO	Kuukausi
Tuotettu energia	19017 MWh
Käyntiaste	96,90 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	7582 t
• teollisuusjätettä	549 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,6 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0 kpl

Tammikuussa jätekahmarin vikaantumisen takia jätteenpoltto oli seis 18 tuntia.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi