

<b>TUOTANTO</b>	Kuukausi
Sähköteho	2533 MWh
Kaukolämpöteho	7979 MWh
Vastaanotettu polttoaine	
-bio ja turve	5453 tn
-REF1	79 tn
- maakaasu	484240 Nm <sup>3</sup>

<b>PÄÄSTÖT</b>	Kuukausi
raja-arvojen ylitykset	1 kpl

Hovinsaarella biokattilan huoltoseisokki 8.9. - 19.9. välisenä aikana. Alasajon yhteydessä vuorokautisen CO-rajan ylitys

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos  
Käyttöinsinööri Jarmo Ritola  
puh. 044-7099575, jarmo.ritola@kotkanenergia.fi