



## HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	6206	MWh
Kaukolämpöteho	28465	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	15455	t
- REF1	903	t
- maakaasu	117470	Nm <sup>3</sup>
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset		0 kpl

**Biokattila**

Huhtikuussa ei päästöylityksiä.

Päästöjen puhdistus- ja mittalaitteissa ei häiriöitä/vikoja tai alasajoja.

Biokattilan päästö-/pölymittarin vuosihuolto Kontram 8-10.4.2024

XAMK teki AST-mittauksen 17.4.

**Kombikattila**

Stand by

**Apukattila**

Stand by, kattila tukemassa tarvittaessa kaukolämmöntuotantoa.

**Lisätiedot:**

Pasi Kosunen, käyttöinsinööri

Hovinsaaren voimalaitos

p. 044 7099 421

etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi