



HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähkön tuotanto	3453	MWh
Kaukolämmön tuotanto	12178	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	8214	t
- REF1	668	t
- maakaasu	50380	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	2	kpl

Biokattila

Savukaasupesurin jätevedessä 3.5. kiintoaineylitys 97,6 mg/l (raja-arvon ollessa 30 mg/l), lisäksi ulkopuolisen laboratorion analysoimassa toukokuun kokoomanäytteessä kiintoaineylitys 1300 mg/l. Poikkeavaa analyysitulosta selvitetään laboratorion kanssa, sillä se ei ole linjassa päivittäisten kiintoaineen analyysitulosten kanssa (ka. 9 mg/l).

Päästöjen puhdistus- eikä mittalaitteissa häiriöitä, vikoja tai alasajoja.
Biokattila ajettu alas 29.5. ja seisotetaan vko 39 asti.

Kombikattila

Stand by

Apukattila

Tehdashöyryn ja kaukolämmön tuotantoa 29.5. eteenpäin

Lisätiedot:

Teemu Fransas, prosessi-insinööri
Hovinsaaren voimalaitos
p. 044 7099 444
etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi