

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO		
Kattilan tuottama energia	21371	MWh
Käyntiaste	99,91	%
Vastaanotettu polttoaine		
- yhdyskuntajäte	8077	t
- teollisuusjäte	156	t
Jätteen lämpöarvo	10,5	MJ/kg
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset (30 min laskenta)		0 kpl

Heinäkuu oli tuotannollisesti hyvä.

Päästöylityksiä ei tapahtunut heinäkuussa.

Savukaasupesuri oli ajossa koko kuun ja yläkierronlauhdetta ajettiin Alhonojaan 302 m³

Lisätiedot:

Petri Jalkanen, käyttöinsinööri
Hyötyvoimalaitos
p. 044 7099 453
etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi