

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO		
Kattilan tuottama energia	12133	MWh
Käyntiaste	55,06	%
Vastaanotettu polttoaine		
- yhdyskuntajäte	4946	t
- teollisuusjäte	192	t
Jätteen lämpöarvo	9,6	MJ/kg
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset (30 min laskenta)		0 kpl

Elokuu oli tuotannollisesti kohtuullinen. Kahmari vian ja kuonakuljetin ongelmien vuoksi jätteenpoltto oli keskeytettynä elokuun alussa pariin kertaan.

Laitoksella pidettiin suunniteltu vuosiseisokki joka kesti kaksi viikkoa, ylösajo suoritettiin syyskuun puolella.

Päästöylityksiä ei tapahtunut elokuussa.

Savukaasupesuri oli ajossa koko kuukauden ja yläkierronlauhdetta ajettiin Alhonojaan 302 m³

Lisätiedot:

Petri Jalkanen, käyttöinsinööri

Hyötyvoimalaitos

p. 044 7099 453

etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi