

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO		
Kattilan tuottama energia	18292	MWh
Käyntiaste	87,7	%
Vastaanotettu polttoaine		
- yhdyskuntajäte	6117	t
- teollisuusjäte	76	t
Jätteen lämpöarvo	12,0	MJ/kg
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset (30 min laskenta)		0 kpl

Syyskuun alussa päättyi suunniteltu seisokki.
Tuotannollisesti laitoksella oli haasteita usean kahmarivian takia.
Laitosta jouduttiin ajamaan maakaasulla näiden aikana. Lisäksi
airinavian takia laitos ajettiin kertaalleen kokonaan alas

Päästöilyityksiä ei tapahtunut syyskuussa.

Savukaasupesuri on ollut ajossa ja yläkierronlauhdetta ajettiin
Alhonojaan 638 m³

Lisätiedot:

Petri Jalkanen, käyttöinsinööri
Hyötyvoimalaitos
p. 044 7099 453
etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi