



HOVinsaaren Voimalaitos

TUOTANTO		
Sähköteho	1308	MWh
Kaukolämpöteho	17723	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	7725	t
- REF1	855	t
- Polymeeriturve	1187	t
- maakaasu	9205,1	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

Biokattila

Päästömittauksen vuosihuolto 21.-22.10.2024.

Biokattila kaasutulilla 28.10. klo 7-9 primääri-ilmakaapin painemittauksen vuodon takia. Turbiini alhaalla remontin aikana.

Apukattila

Tukemassa KL-tuotantoa ja stand by

Kombikattila

Stand by

Lisätiedot:

Pasi Kosunen, käyttöinsinööri

Hovinsaaren voimalaitos

p. 044 7099 421

etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi