

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO		
Kattilan tuottama energia	21763	MWh
Käyntiaste	99,5	%
Vastaanotettu polttoaine		
- yhdyskuntajäte	8176	t
- teollisuusjäte	143	t
Jätteen lämpöarvo	10,5	MJ/kg
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset (30 min laskenta)		0 kpl

Tuotannollisesti lokakuu oli hyvä. Kahmarijärjestelmän lyhyen huollon takia oli yksi hallittu jätteenpolton keskeytys. Laitos kävi alhaalla kuun lopussa arinalla tapahtuneen räjähdysten takia, räjähdyksestä ei aiheutunut laitevaurioita.

Päästöylityksiä ei tapahtunut lokakuussa.

Savukaasupesuri on ollut ajossa ja yläkierron lauhdetta ajettiin Alhonojaan 2284 m³

Lisätiedot:

Petri Jalkanen, käyttöinsinööri

Hyötyvoimalaitos

p. 044 7099 453

etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi