



HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	6667	MWh
Kaukolämpöteho	30626	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	13823	t
- REF1	1203	t
- polymeeriturve	1462	t
- maakaasu	100043	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

Biokattila

Päästömittauksessa ei häiriöitä.

Sähkösuodatin häiriössä 13.11. klo 12-14.45 ja 14.11. hetken ajan muuntajarikon takia. Häiriöistä ei kuitenkaan aiheutunut päästöylityksiä ja kiintoaineet jäivät pesuriin.

Sulkkari 2 jumissa 19.11. klo 5.30-8.30.

Apukattila

Tukemassa KL-tuotantoa ja stand by.

Kombikattila

Koeajot 7.11. ja 18.11. Ajossaa 19.11. klo 13.30-22 muuten stand by.

Ei häiriöitä päästömittarilla.

Lisätiedot:

Pasi Kosunen, käyttöinsinööri

Hovinsaaren voimalaitos

p. 044 7099 421

etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi